

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

KOMUNIKAT

z 8 września 2026 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Obszar objęty komunikatem

Komunikat dotyczy mieszkańców:

- ☐ Bodzewa,
- ☐ Bodzewka Pierwszego nr 17,
- ☐ Leciejewa nr 1, 2 i 3,
- ☐ Łodzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu informuje, że jakość wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Bodzewo nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

W pobranych próbkach wody, w dwóch punktach poboru, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.


W związku z pogorszeniem się jakości wody, Stacja Uzdatniania Wody w Bodzewie została wyłączona z użytkowania.

Konsumenci z wyżej wymienionych miejscowości będą zaopatrywani w wodę z zastępczego źródła – ze strefy zaopatrzenia w wodę Bodzewko.

Trwają działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze Stacji Uzdatniania Wody w Bodzewie, do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Zalecenia dla mieszkańców

Do czasu uzyskania wyników badań potwierdzających poprawę jakości mikrobiologicznej wody, **wodę, przeznaczoną do spożycia należy każdorazowo doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej 2 minuty, a następnie pozostawić do ostudzenia**



Przegotowaną wodę należy stosować w szczególności do:

- ☐ picia,
- ☐ przygotowywania posiłków i napojów,
- ☐ przygotowywania pokarmów dla niemowląt,
- ☐ mycia surowych warzyw i owoców,
- ☐ mycia zębów,
- ☐ mycia naczyń i przyborów kuchennych,
- ☐ kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przygotowania może być wykorzystywana do celów gospodarczych, takich jak pranie, mycie podłóg, spłukiwanie toalet oraz codzienne mycie ciała, z wyjątkiem kąpieli noworodków i niemowląt.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu prowadzi działania mające na celu monitorowanie jakości wody. O dalszych działaniach i wynikach badań mieszkańcy zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie.

Niniejszy komunikat obowiązuje do czasu jego odwołania lub wydania kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Gostyniu
Michał Ostrowski

/dokument podpisany elektronicznie/