Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu

INFORMACJA
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu
z 17 listopada 2026 r.
w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia w wodę Stefanowo, zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości:

- Szelejewo Drugie,
- Stefanowo,
- Bielawy Szelejewskie,
- Anteczków,
- Szelejewo Pierwsze – czworaki przy parku,
- Szelejewo Pierwsze – numery posesji: 14A, 16, 12, 15.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu na podstawie wyników z badań laboratoryjnych wody ze strefy zaopatrzenia Stefanowo informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie parametru żelaza na poziomie 264 µg/l (przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l).

Stwierdzona niezgodność nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia konsumentów. Niezgodności w zakresie żelaza mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (powodować zmiany barwy, smaku, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania).

Woda nadaje się do spożycia oraz do wykorzystywania na potrzeby gospodarcze.



Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Gostyniu

Michał Ostrowski

/dokument podpisany elektronicznie/

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4 | 63-800 Gostyń
+48 65 57 21 475
sekretariat.psse.gostyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-76041-51979-BTEUT-21
BDO: 00520914